


Bouwbesluit (eisen tijdelijke bouw)

- Artikel 6.38. Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen
1. Bij een bouwwerk voor het verblijven van personen zijn zodanige opstelplaatsen voor brandweervoertuigen dat een doeltreffende verbinding tussen die voertuigen en de bluswatervoorziening kan worden gelegd.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing:
 - op een gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1.000 m² en een vuurbelasting van ten hoogste 500 MJ/m², bepaald volgens NEN 6090;
 - op een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m²;
 - een lichte industrie functie uitsluitend voor het bedrijfsmatig telen, kweken of opslaan van gewassen of daarmee vergelijkbare producten, met een permanente vuurbelasting van ten hoogste 150 MJ/m², bepaald volgens NEN 6090, of
 - indien de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk naar het oordeel van het bevoegd gezag geen opstelplaatsen als bedoeld in het eerste lid vereist.
 3. De afstand tussen een opstelplaats als bedoeld in het eerste lid en een brandweeringang als bedoeld in artikel 6.36, eerste lid, is ten hoogste 40 m.
 4. Een opstelplaats voor brandweervoertuigen als bedoeld in het eerste lid is over de voorgeschreven hoogte en breedte als bedoeld in artikel 6.37, derde lid, vrijgehouden voor brandweervoertuigen.
 5. Hekwerken die een opstelplaats als bedoeld in het eerste lid afsluiten, kunnen door hulpdiensten snel en gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald.
- Artikel 6.30. Bluswatervoorziening
1. Een bouwwerk heeft een toereikende bluswatervoorziening. Dit geldt niet indien de aard, ligging of het gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist.
 3. De afstand tussen een bluswatervoorziening als bedoeld in het eerste lid en een brandweeringang als bedoeld in artikel 6.36, eerste lid, is ten hoogste 40 m.

LEGENDA

- bk Brandkraan
- Verharding
- beplanting
- Groen
- Bebouwing
- Water
- Bouwland
- Lichtmast
- Straatkolk
- Boom
- Brandweeringang
- Opstelplaats brandweer
- Tijdelijke lokalen



() : _____
 () : _____

jansnel VESTIGING MONTFOORT
 Daiwa House Group
 WILLESKOP 94
 3417 ME MONTFOORT
 POSTBUS 200
 3417 ZL MONTFOORT
 Tel. : (0348) 47 90 90
 Web : www.jansnel.com

Situatietekening nieuw		Tijdelijke School Da Vinci College Kagerstraat 7 te Leiden	
Projectnr.	P.012459	Size	A3
Blad	S01b	Pr.Stat.	Bouwaanvr.
Schaal	1:1000	Paraaf	
Bouwsysteem	K3000	Comm	_____
Datum	01-03-2022	Calc	_____
wijziging ()	MAH	Get.	HSys _____
wijziging ()		Werkv.	_____
		TSys	_____
		TCon	_____